

Technisches Merkblatt

für die Errichtung von kundeneigenen Absetzzähleranlagen (Gartenwasser)

Absetzzähler werden nur in frostsicheren Räumen genehmigt und sind fest in das Rohrleitungssystem mittels Wasserzählerhalterung mit vorgeschaltetem Absperrventil zu installieren und zu verplomben. Die hierfür erforderlichen Installationsarbeiten dürfen nur durch zugelassene Fachunternehmen ausgeführt werden.

Zapfhahnwasserzähler sind für Absetzzähleranlagen nicht zugelassen.

Das Fachunternehmen meldet den Absetzzähler mittels des Formulars „Datenerfassung von Absetzzählern (Gartenwasser)“ bei der Purena an.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Purena GmbH, Tel.: 05331 935499 – 0 oder per E-Mail: vertrieb@purena.de

Beispielhafte Skizze

