

Technisches Merkblatt

für die Errichtung von kundeneigenen Absetzzähleranlagen (Gartenwasser)

Absetzzähler werden nur in frostsicheren Räumen genehmigt und sind fest in das Rohrleitungssystem mittels Wasserzählerhalterung mit vorgeschaltetem Absperrventil zu installieren. Die hierfür erforderlichen Installationsarbeiten dürfen nur durch zugelassene Fachunternehmen ausgeführt werden.

Das Fachunternehmen meldet den Absetzzähler mittels des Formulars „Datenerfassung von Absetzzählern (Gartenwasser)“ bei der Purena an.

Nach Eingang des Formulars wird der Absetzzähler durch ein von der Purena beauftragtes Unternehmen verplombt.

Bei weiteren Fragen wenden Sie bitte an die Purena GmbH, Tel.: 05331 88263 – 39002 oder per E-Mail: ha-bearbeitung@purena.de

Beispielhafte Skizze

