

# Wasserversorgung Alfeld

für Lütgenholzen



Analyse vom 21.02.2017

## Datenauswahl

Beschreibung	Parameterliste
Hauptwasserinhaltsstoffe und physikalisch-chemische Kenndaten des Trinkwassers	Betriebsanalyse
Chemische Parameter zur korrosionschemischen Beurteilung und zur Auswahl geeigneter Materialien für die Hausinstallation	DIN 50930-6
Mikrobiologische Parameter	Anlage 1, Teil I, TrinkwV 2001
Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation in der Regel nicht mehr erhöht	Anlage 2, Teil I, TrinkwV 2001
Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation ansteigen kann	Anlage 2, Teil II, TrinkwV 2001
Indikatorparameter	Anlage 3, TrinkwV 2001
Aufbereitungsstoffe	§11, TrinkwV 2001

## Betriebsanalyse

Lfd. Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysewert
1	Temperatur	°C	-	5,0
2	Elektrische Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	2790	126
3	gel. Sauerstoff	mg/L	-	
4	pH-Wert	-	6,5 - 9,5	8,13
5	pH <sub>c</sub> -Wert (berechnet)	-	-	8,9
6	Calcitlösekapazität	mg/L	10	3,2
7	Säurekapazität K <sub>S 4,3</sub>	mmol/L	-	0,51
8	Trübung	NTU	1,0	0,3
9	Färbung (436 nm)	1/m	0,5	0,1
10	spektraler Absorptionskoeffizient (254 nm)	1/m	-	
11	Oxidierbarkeit	mg/L O <sub>2</sub>	5,0	
12	Calcium	mg/L	-	13,0
13	Magnesium	mg/L	-	2,5
14	Natrium	mg/L	200	6,3
15	Kalium	mg/L	-	0,9
16	Eisen, gesamt	mg/L	0,200	<0,010
17	Mangan	mg/L	0,050	<0,001
18	Ammonium	mg/L	0,50	<0,02
19	Nitrit	mg/L	0,50	<0,01
20	Nitrat	mg/L	50	5,6
21	Chlorid	mg/L	250	7,9
22	Sulfat	mg/L	250	17,3
23	Silikat	mg/L	-	6,2
24	Härtebereich (neue Bezeichnung ab Mai 2007)	-	-	weich
25	Härtebereich (alte Bezeichnung)	-	-	I
26	Gesamthärte	°dH	-	2,4
27	Karbonathärte	°dH	-	1,4

# Wasserversorgung Alfeld

für Lütgenholzen



Analyse vom 21.02.2017

## Chemische Parameter

zur korrosionschemischen Beurteilung nach DIN 50930-6

	Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysewert
	Wassertemperatur	°C	-	5,0
	pH-Wert	-	6,5 - 9,5	8,13
	pH-Wert der Calcitsättigung	-	-	8,9
	Elektrische Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	2790	126
	Säurekapazität $K_{S\ 4,3}$	mmol/L	-	0,51
	Basekapazität $K_{B\ 8,2}$	mmol/L		
	Summe Erdalkalien	mmol/L		0,427
	Calcium-Ionen	mmol/L		0,324
	Magnesium-Ionen	mmol/L		0,103
	Natrium-Ionen	mmol/L		0,274
	Kalium-Ionen	mmol/L		0,023
	Chlorid-Ionen	mmol/L		0,223
	Nitrat-Ionen	mmol/L		0,090
	Sulfat-Ionen	mmol/L		0,180
	Phosphorverbindungen	mg/L $PO_4^{3-}$		
	Siliciumverbindungen	mg/L $SiO_2$		
	Organischer Kohlenstoff (TOC)	mg/L	ohne anormale Veränderung	0,96
	Aluminium	mg/L	0,200	0,017
	Sauerstoff	mg/L		

## Mikrobiologische Parameter

nach Anlage 1, Teil I (TrinkwV 2001):

Allgemeine Anforderungen an Wasser für den menschlichen Gebrauch

Lfd. Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysewert
1	Escherichia coli (E. coli)	in 100 mL	0	0
2	Enterokokken	in 100 mL	0	0
3	Coliforme Bakterien	in 100 mL	0	0

## Chemische Parameter

nach Anlage 2, Teil I (TrinkwV 2001):

Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation in der Regel nicht mehr erhöht

Lfd. Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysewert
1	Acrylamid	mg/L	0,00010	
2	Benzol	mg/L	0,0010	<0,00025
3	Bor	mg/L	1,0	<0,01
4	Bromat	mg/L	0,010	<0,0025
5	Chrom	mg/L	0,050	<0,0003
6	Cyanid	mg/L	0,050	<0,002
7	1,2-Dichlorethan	mg/L	0,0030	<0,0003
8	Fluorid	mg/L	1,5	0,04
9	Nitrat	mg/L	50	5,6
10	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte	mg/L	0,00010	n.n.
11	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte insgesamt	mg/L	0,00050	n.n.
12	Quecksilber	mg/L	0,0010	<0,00004
13	Selen	mg/L	0,010	<0,0005
14	Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/L	0,010	n.n.
15	Uran	mg/L	0,010	<0,0001

# Wasserversorgung Alfeld

für Lütgenholzen



Analyse vom 21.02.2017

## Chemische Parameter

nach Anlage 2, Teil II (TrinkwV 2001):

Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation ansteigen kann

Lfd. Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysewert
1	Antimon	mg/L	0,0050	<0,00125
2	Arsen	mg/L	0,010	<0,0005
3	Benzo-(a)-pyren	mg/L	0,000010	<0,0000006
4	Blei	mg/L	0,010	<0,0005
5	Cadmium	mg/L	0,0030	<0,0001
6	Epichlorhydrin	mg/L	0,00010	
7	Kupfer	mg/L	2,0	<0,005
8	Nickel	mg/L	0,020	<0,0005
9	Nitrit	mg/L	0,50	<0,01
10	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	mg/L	0,00010	<0,000003
11	Trihalogenmethane	mg/L	0,050	0,0070
12	Vinylchlorid	mg/L	0,00050	

## Indikatorparameter

nach Anlage 3 (TrinkwV 2001)

Lfd. Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert	Analysewert
1	Aluminium	mg/L	0,20	0,017
2	Ammonium	mg/L	0,50	<0,02
3	Chlorid	mg/L	250	7,9
4	Clostridium perfringens	in 100 mL	0	0
5	Eisen	mg/L	0,200	<0,010
6	Färbung (436 nm)	1/m	0,5	0,10
7	Geruchsschwellenwert	TON	3 (23°C)	1
8	Geschmack	-	für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung	normal
9	Koloniezahl bei 20°C/22°C	in 1 mL	100	1
10	Koloniezahl bei 36°C	in 1 mL	100	0
11	Elektrische Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	2790	126
12	Mangan	mg/L	0,050	<0,001
13	Natrium	mg/L	200	6,3
14	Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/L	ohne anormale Veränderung	1,0
15	Oxidierbarkeit	mg/L O <sub>2</sub>	5,0	
16	Sulfat	mg/L	250	17,3
17	Trübung	NTU	1,0	0,29
18	pH-Wert	-	6,5 - 9,5	8,13

n.n. = nicht nachgewiesen (unterhalb Nachweisgrenze)

## Aufbereitungsstoffe

nach §11 TrinkwV 2001

keine